



 «УТВЕРЖДАЮ»
 И.о. начальника
 Управления образования
 администрации МР «Кзылский кожуун» ИТ
Маш-оол О.С.
 «__» _____ 2020 года.

ПАСПОРТ №__
доступности МАДОУ детский сад «Малышок»

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок» тел. 8(39422)91425 e-mail: malyshok-sad@mail.ru

(полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

2. Ведомственная принадлежность объекта
муниципальное учреждение

3. Вид деятельности дошкольное образование

4. Характеристика объекта объекта
отдельно стоящее здание, 2 этажное деревянное здание 1959 года постройки, корпус подготовительное группы отдельно стоящее деревянное здание 1994 года постройки, ясельный корпус №1 кирпичное здание 1 этажное 2019 года постройки, ясельный корпус №II кирпичное здание 1 этажное 2019 года постройки
(отдельно стоящее здание (встроенное, пристроенное, этаж в здании),
постройки

количество этажей, год постройки (капитального ремонта)

5. Объем предоставляемых услуг 240 детей – вместимость, в день – 120 детей

(количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.)

6. Доступность услуги для категорий инвалидов

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
- вариант « - » - не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
Б	В	В	А

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта – _____

на входной группе

на путях передвижения

в зоне оказания услуги _____ - создать развивающую среду

в санитарных помещениях _____ - установить тактильную направляющую полосу к санузлу, оборудовать зону раковины опорным поручнем

по средствам информации и коммуникации на объекте _____
разместить

Председатель комиссии по обследованию объекта:

И.о. начальника управления образования О.С. Чаш-оол /О.С. Чаш-оол

Члены комиссии:

Начальник отдела ПКД и МТО УО Кунчу /Кунчу Э.Ш.

Инженер УО Хонга /Хонга Х.О.

Методист УО Монгуш /Монгуш С.Р.

1	2	3	4	5	6
	<p>Тактильные средства информации о предоставлении услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на 	<p>С С С С С С</p>	<p>наличие наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие наличие</p>	нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	наличие менее одной шт.	нет	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	наличие менее одной шт.	нет	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие наличие	нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие наличие	нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие наличие	нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие наличие	нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные	К, О, С, Г	наличие наличие	нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	нет	
	Надписи: • размещение на высоте • высота	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см	нет	
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	нет	

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	70 см 85-90 см 30 см	
	Несколько ое покрытие	К, О	наличие	наличие	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	Наличие ² 10*180	
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	90 см	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестницы, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкет.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

1	2	3	4	5	6
	а		см		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	О, С	К, ичие	нал	наличие
	Несколько покрытие	О, С	К, ичие	нал	наличие
	Навес	О, С	К, ичие	нал	наличие
	Лестница наружная				
	Несколько покрытие	С, Г	О, ичие	нал	наличие
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	С	60 см	нет
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	С	нал ичие	нет
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	С	нал ичие 85-95 см не менее 30 см	85 см 27 см
	Пандус наружный				
	Ширина марша	К	К	не менее 100 см	100см
	Уклон	К	К	И/И - не более 1/12	1/12
	Высота одного подъема	К	К	не более 80 см	80 см
	Разворотные площадки: • вниз • промежуточная с поворотом направления движения	К	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	150*150 150*150

1	2	3	4	5	6
	последней ступени				
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	1/11	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	70 см 85- 95см	70 см 90 см	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка			крыльцо	
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина * глубина	К	не менее 220х220	210*220	

1	2	3	4	5	6
	последней ступени				
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	1/11	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	70 см 85- 95см	70 см 90 см	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка			крыльцо	
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина * глубина	К	не менее 220х220	210*220	

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступност и, установленн ый для инвалидов, в единицах	Фактическа я величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	наличие	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	85 см	
	Знак доступности учреждения				
	Автостоянка посетителей				
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	Не более 50 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	3 машино места	
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	350*500см	
	Путь к главному (специализированно му) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	90 см наличие	
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте <ul style="list-style-type: none"> • рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) • контрастная окраска первой и 	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие	 Наличие наличие	

к приказу № 42-ОД от « 30 » октября 2020г.

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о.начальника
Управления образования
администрации МР «Кызылский кожуун» РТ
Чап-оол О.С.
2020 года.



АНКЕТА № _____

обследования муниципального автономного
общеобразовательного учреждения

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Малышок» Кызылского кожууна пгт Каа-Хем**

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: malyshok-sad@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта муниципальное учреждение

Вид деятельности дошкольное образование

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта муниципальная собственность

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2 этажное деревянное здание 1959 года постройки, корпус подготовительное группы отдельно стоящее деревянное здание 1994 года постройки, ясельный корпус №1 кирпичное здание 1 этажное 2019 года постройки, ясельный корпус №II кирпичное здание 1 этажное 2019 года постройки

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг вместимость – 240, посетителей в день – 240.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
Территория объекта	х	-	-	х
Входная группа	х	-	-	х
Пути движения	х	-	-	х
Зона обслуживания	х	-	-	х
Санитарно-бытовые помещения	х	-	-	х
Средства информации и телекоммуникации	х	-	-	х
Территория объекта	х	-	-	х

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов

(Нужное отметить знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	х			
Объект не доступен, требуется адаптация		х	х	

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 1 от « » 2020 года

Директор учреждения: Дадар-оол А.М.



Дата составления паспорта « » 2020 года.